



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 05/601 от 19.10.2023 г.

Мною, Малкиной Анной Борисовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении: ГБОУ СОШ с. Шилан, по адресу: 446386, Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Шилан, ул. Школьная, д. 5, 446386, Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Шилан, ул. Мира, д. 76

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ГБОУ СОШ с. Шилан по адресу: с. Шилан, ул. Школьная, д. 5

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.4.4 учебные доски, для работы с которыми используется мел не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле
- п. 2.5.2 полы в спортивном зале имеют дефекты и повреждения (деревянные, щели, не плотно прилегают доски)
- п. 2.5.3 нарушена целостность отделки около кабинета математики (отсутствует часть штукатурки на косяке около двери), в коридоре (трещины на стенах, отлетает штукатурка на потолке)
- п. 3.4.13 не обеспечен холодным и горячим водоснабжением кабинет химии, кабинет физики, лаборантская физики
- п. 3.4.13 не обеспечена горячим водоснабжением лаборантская химии

СП Детский сад «Журавушка» по адресу: с. Шилан, ул. Мира, д. 76

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- 1968-1007-1
- п. 2.4.11 туалетные комнаты не оборудованы туалетными кабинками с дверями
 - п. 2.11.5 постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке 1 раз в год
 - п. 3.1.2 на территории отсутствует теневой навес площадью из расчета не менее 1 м² на одного ребенка, но не менее 20 м²

2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- п. 2.15 на пищеблоке не исправна вытяжная вентиляция

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

переход
срок
1 месяц
71

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2024г.:

№ п/п	Наименование мероприятий
ГБОУ СОШ с. Шилан по адресу: с. Шилан, ул. Школьная, д. 5	
1	Учебные доски, для работы с которыми используется мел, оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20)
2	Полы в спортивном зале привести в соответствие с санитарными требованиями - имеют дефекты и повреждения (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20)
3	Привести отделку стен и потолка в соответствии с санитарными требованиями - около кабинета математики (отсутствует часть штукатурки на косяке около двери), в коридоре (трещины на стенах, отлетает штукатурка на потолке) (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20)
4	Обеспечить холодным и горячим водоснабжением кабинет химии, кабинет физики, лаборантская физики (п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20)
5	Обеспечить горячим водоснабжением лаборантская химии (п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20)
СП Детский сад «Журавушка» по адресу: с. Шилан, ул. Мира, д. 76	
6	Туалетные комнаты оборудовать туалетными кабинками с дверями (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20)
7	Обеспечить проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей 1 раз в год (п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20)
8	На территории оборудовать теневой навес площадью из расчета не менее 1 м ² на одного ребенка, но не менее 20 м ² (п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20)
9	Обеспечить пищеблок исправной системой вытяжной вентиляции (п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ СОШ с. Шилан, юридический адрес: 446386, Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Шилан, ул. Школьная, д. 5

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области

- по адресу: 446370, Самарская область, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 54

- тел/факс: 8 (846 57)2-02-09
- E-mail: kr_var@fsnsamara.ru
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.08.2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течении десяти рабочих дней с момента его вручения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков
(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

А.Б. Малкина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): 19.10.2023г.
Директор ГБОУ СОШ с. Шилан



(подпись)

Н.П. Тынянов

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: nord west adm@samara.edu.ru в Северо-Западное управление Министерства образования и науки Самаркой области